

Da: Ernesto Monchietto <e.monchietto@comune.crescentino.vc.it>
Inviato: martedì 24 aprile 2018 10:47
A: 'Fabio Mascara - Comune Crescentino'
Oggetto: R: I: istanza di permesso di costruire convenzionato presentata ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 10-20 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. per la realizzazione di nuova costruzione consistente in opera di urbanizzazione primaria parcheggio

Per gli aspetti di mia competenza: accesso carraio, esprimo parere favorevole.
Dovranno produrre scia mediante suap di accesso carraio.

Ernesto

-----Messaggio originale-----

Da: Claudio Preti <c.preti@comune.crescentino.vc.it>
Inviato: lunedì 9 aprile 2018 17:16
A: Fabio Mascara - Comune Crescentino <f.mascara@comune.crescentino.vc.it>
Oggetto: Re: I: istanza di permesso di costruire convenzionato presentata ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 10-20 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. per la realizzazione di nuova costruzione consistente in opera di urbanizzazione primaria parcheggio

In riferimento all'oggetto faccio le seguenti considerazioni:

- nella Tav. 2 - Viabilità, non è riportato il cartello Fig II 50 art. 116 (limite massimo di velocità) da inserire sotto il cartello figura II 2 art.

85 (dosso), per entrambe le corsie di marcia

- i tabelloni illuminati raffiguranti l'attraversamento pedonale, si consiglia di metterli con luce a led

- gli stalli di sosta per disabili, dovendo l'utente scendere per attraversare la strada, si consiglia di spostarli in prossimità dello stesso attraversamento.

CITTA' di CRESCENTINO
Geom. Claudio PRETI